

58. Технико-икономически показатели за електроцентралите за общо ползване

	Мярка	1956	1957	1960	1965	1968	1969	1970
Използваемост на електроцентралите (произведени киловатчасове електроенергия от 1 квт средногодишна мощност)								
инсталирана	часове	5 561	5 289	5 536	4 814	4 760	4 470	4 745
използваема	часове				5 223	4 977	4 696	4 933
в това число :								
от ВЕЦ { инсталирана	часове							
{ използвана	часове	4 856	4 323	4 185	2 652	1 696	2 320	2 654
от ТЕЦ { инсталирана	часове				2 865	1 842	2 754	3 138
{ използвана	часове	6 485	6 383	7 464	6 360	6 003	5 208	5 448
от ДЕЦ { инсталирана	часове				6 932	6 190	5 277	5 461
{ използвана	часове	2 766	2 701	4 889	4 418	2 048	1 482	354
Процент на употребената електроенергия за собствени нужди на електроцентралите в това число :	%	7,5	7,9	6,6	9,8	11,1	10,9	10,0
във ВЕЦ	%	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3
в ТЕЦ	%	11,7	12,2	11,9	12,8	12,4	12,5	11,5
в ДЕЦ	%	1,7	1,6	1,2	1,1	1,1	1,1	1,5
Загуби на електроенергия по преноса и трансформацията (в процент към получената в далекопроводите)	%	13,2	13,0	12,7	9,1	9,5	9,7	9,4
Разход на условно гориво за производство на един киловатчас електроенергия от парните електроцентрали	грамове	603	591	540	483	437	425	405

59. Дължина на въздушните далекопроводи с напрежение над 3 киловолта (Километри)

	1948	1952	1956	1957	1960	1965	1968	1969	1970
Общо	9 657	15 968	20 926	22 285	28 313	36 091	38 913	40 043	41 812
220 киловолта	—	—	—	93	329	777	1 274	1 484	1 693
110 "	—	491	1 220	1 434	2 442	4 339	4 625	4 950	5 194
60 "	380	558	587	625	650	747	441	306	557
35 "	216	267	347	392	347	347	339	320	291
до 35 "	9 061	14 652	18 772	19 741	24 892	29 881	32 234	32 983	34 077

60. Топлофикация

	Мярка	1956	1957	1960	1965	1968	1969	1970
Мощност на топлофикационните турбини в края на годината	квт	124 000	149 000	224 000	603 000	660 100	669 300	736 100
В процент към цялата мощност на парните турбини	%	50	50	60	54	31	26	28
Производство на топлоенергия за реализация	млрд. ккал.	476	528	1 225	2 645	4 542	5 139	5 927

61. Работници и служещи, производителност на труда и средна годишна заплата в предприятията за производство на електроенергия и топлоенергия

	1956	1957	1960	1965	1968	1969	1970
Среден годишен брой							
На целия персонал	9 986	10 592	12 466	15 118	16 378	16 698	17 007
На промишленопроизводствения персонал	9 300	9 754	10 883	13 621	14 665	14 777	15 036
Работници	5 718	6 085	7 189	9 800	10 323	10 355	10 307
Ученици	—	—	—	95	58	48	37
ИТР	921	920	1 000	1 180	1 516	1 574	1 782
Служещи	2 017	2 070	2 171	2 236	2 458	2 491	2 585
Обслужващ персонал	203	211	186	163	136	134	138
Охрана	441	468	337	147	174	175	187
На непромишления персонал	686	838	1 583	1 497	1 713	1 921	1 971
Индекси на средната годишна изработка на лице от промишленопроизводствения персонал (1948 = 100)	212	225	363	580	818	901	978
Индекси на средн.год.изработка на работник (1948=100)	167	175	266	391	563	624	692
Средна годишна заплата на лице (левове)							
За целия персонал	842	865	990	1 234	1 541	1 630	1 684
За промишленопроизводствения персонал	853	875	996	1 249	1 562	1 660	1 712
Работници	880	897	1 006	1 253	1 552	1 621	1 644
Ученици	—	—	—	420	514	440	538
ИТР	1 300	1 312	1 514	1 884	2 258	2 510	2 577
Служещи	655	696	792	988	1 256	1 366	1 467
Обслужващ персонал	413	492	559	695	849	932	998
Охрана	679	694	794	1 060	1 369	1 359	1 346
За непромишления персонал	701	747	962	1 100	1 355	1 398	1 473

62. Себестойност на сравнимата стокова продукция на предприятията за производство на електроенергия и топлоенергия (Проценти)

	1956	1957	1960	1965	1968	1969	1970
Относителен дял на сравнимата стокова продукция от цялата стокова продукция	97,64	97,33	97,68	96,70	97,04	97,19	98,41
Процент на снижение себестойността на сравнимата стокова продукция	-1,97	+0,44	-9,31	-8,77	-4,28	-6,20	-1,64